



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 8054/2013

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto utilizzo impianto natatorio denominato Centro Sport Palladio spa – Via Cav. Vittorio Veneto - Vicenza.

IL SINDACO

VISTA la nota in data 30/01/2013 Prot.n. 6694/Prev/Sisp del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 di Vicenza, inviata in copia anche alla Direzione del Centro Sport Palladio, dalla quale risulta che:

"A seguito di segnalazione di un caso di legionellosi in persona che aveva frequentato l'impianto natatorio del Centro Sport Palladio, in un periodo compatibile con il tempo di incubazione della malattia, si è provveduto a prelievi di controllo sull'impianto di distribuzione idrica dello stesso nei punti di possibile esposizione dell'utente (docce degli spogliatoi maschili). I risultati pervenuti via fax in data odierna documentano una pesante contaminazione della rete idrica da Legionella" e che "Tali concentrazioni sono significative per un rischio di infezione per le persone esposte a questa fonte di trasmissione";

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 comunica che è necessario disporre:

- l'immediato non utilizzo dell' impianto natatorio;
- la verifica analitica da parte di enti/laboratori accreditati dell'origine e dell'estensione della contaminazione a livello dell'intero sistema idrico dell'impianto interessato dalla contaminazione;
- intervento di bonifica da parte di ditte esperte in materia;
- controlli analitici da parte di enti/laboratori accreditati, dopo gli interventi di bonifica, interessanti tutti punti del sistema idrico riscontrati contaminati;
- riscontro documentale dettagliato di tutti gli interventi sopra citati da trasmettere Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 di Vicenza;

RITENUTO necessario e urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'igiene pubblica e la salute delle persone, provvedere immediatamente alla chiusura dell'impianto natatorio e, comunque, di tutti gli impianti interessati dalla contaminazione di Legionella;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, riguardanti l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti;

RICHIAMATE:

- "Le linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" - 4 Aprile 2000;
- "Le linee-guida recanti indicazione sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali" – Gennaio 2005

ORDINA

- 1) al Legale Rappresentante del Centro Sport Palladio spa, con sede operativa in Via Cav. Vittorio Veneto n.29 di Vicenza:
 - a) l'immediato non utilizzo dell' impianto natatorio;
 - b) la verifica analitica da parte di enti/laboratori accreditati dell'origine e dell'estensione della contaminazione a livello dell'intero sistema idrico dell'impianto stesso;
 - c) l'effettuazione di un intervento di bonifica da parte di ditte esperte in materia, secondo le linee guida citate in premessa al presente provvedimento;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

- d) l'effettuazione di controlli analitici da parte di enti/laboratori accreditati, dopo gli interventi di bonifica, interessanti tutti punti del sistema idrico riscontrati contaminati;
- 2) Che il riscontro documentale dettagliato di tutti gli interventi sopra citati dovrà essere trasmesso al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 di Vicenza e, in copia, al Settore Ambiente, Tutela del territorio e Igiene del Comune di Vicenza;
- 3) La ripresa dell'utilizzo dell'impianto sportivo interessato dalla contaminazione di Legionella dovrà essere subordinata alla verifica analitica da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 di Vicenza, e che l'attestazione di verifica positiva da parte del preposto organo di vigilanza sanitaria comporta l'automatica riapertura degli impianti oggetto del presente provvedimento senza necessità di alcun ulteriore atto.

INCARICA

Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 di Vicenza alla verifica del rispetto del presente provvedimento, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia notificata
 - al Centro Sport Palladio spa – Direzione dell'impianto natatorio - con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 29 di Vicenza;
 - al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.6 di Vicenza;
- trasmessa per opportuna conoscenza:
 - al Signor PREFETTO della Provincia di Vicenza;
 - al Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

AVVERTE

1. che la violazione per mancata osservanza del presente provvedimento è sanzionata dall'art. 650 del Codice Penale;
2. che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica;
3. che il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. è il Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene del Comune di Vicenza, dr. Guarti Danilo, tel. 0444/221580.

Vicenza, li 30 gennaio 2013

Visto: Dott. Danilo Guarti

IL SINDACO
Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA